

# DTFX / RS485 Modbus 通訊協議

## Modbus-RTU 通訊協議

### 1. 寄存器位址

寄存器位址 (十六進位)	長度	資料類型	存儲資料
0000~0001	2	IEEE754 浮點型 (Float Inverse)	每天瞬間流量 ( m3/d )
0002~0003	2		每小時瞬間流量 ( m3/h )
0004~0005	2		每分瞬間流量 ( m3/m )
0006~0007	2		每秒瞬間流量 ( m3/s )
0008~0009	2		瞬間流速
0010~0011	2		正累積量
0012~0013	2		負累積量
0014~0015	2		淨累積量
0016~0017	2		熱累積量
0022~0023	2		類比輸入 T1 值 ( 溫度 )
0024~0025	2		類比輸入 T2 值 ( 溫度 )